


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о проведении профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
13.04.2023	18230061000205837357	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,  
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов,  
427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Дорожников, д. 5,  
тел. 8 (34154) 3-43-98, E-mail: [kizgpn@mchs-18.ru](mailto:kizgpn@mchs-18.ru)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 34/5**

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ "ВЕРХНЕТЫЖМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА" (ИНН: 1813003602 ОГРН 1021800841700), 427721, Удмуртская Респу-  
блика, Кизнерский район, д. Верхняя Тыжма, ул. Шанхайская, д.14.

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Давыдова Евгения Олеговича от 13.04.2023 № 34/5, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18230061000205837357 от 13.04.2023 в период с 14 час. 00 мин. «21» апреля 2023 г. по 14 час. 30 мин. «21» апреля 2023 г. заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителем главного государственного ин-



спектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Давыдовым Евгением Олеговичем проведен профилактический визит.

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕРХНЕТЫЖМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" Абрамова Наталья Анатольевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности на объекте (электронные табло эвакуационных выходов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в коридоре детского сада не функционируют)	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (Осн. п.п. 54 Правил противопожарного режима в РФ – ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479))	31.08.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ВЕРХНЕТЫЖМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Абрамова Наталья Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Давыдов Евгений Олегович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)